

**COMUNE DI MOGLIA**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

Ordinanza n. 99/2012

Moglia, 28.06.2012

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'**

**IL SINDACO**

Premesso:

- che in data 20 maggio 2012 dalle ore 4,03 si è verificato un gravissimo evento sismico, che ha causato danni alle cose e alle abitazioni sia pubbliche che private;
- che in data odierna lo sciame sismico si è manifestato con altre gravi scosse di intensità decisamente elevata;
- che a seguito di attività di verifica in loco, in corso di esecuzione, si sono riscontrate nel centro storico del paese e limitrofi evidenti stati di dissesto alle strutture;

Visto il contenuto del fax n. 1965 del 25.06.2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, *costituente parte integrante del presente atto*;

Considerato che i Vigili del Fuoco, nel fax di cui sopra, evidenziano, l'inagibilità di diversi fabbricati siti all'interno del comune di Moglia;

Rilevata, per le motivazioni in premessa, la necessità di emettere ordinanza sindacale contingibile ed urgente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la normativa vigente;

Visto l'art. 54 C/2 del D.Lgs n. 267 del 2000 a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità;

**VIETA**

l'accesso e l'occupazione dei locali dichiarati inagibili nel fax n. 1965 del 25.06.2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, allegato quale parte integrante al presente atto;

**ORDINA**

1. Di prendere atto di quanto contenuto nel fax n. 1965 del 25.06.2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, allegato quale parte integrante al presente atto;
2. Che l'occupazione di tali locali potrà avvenire a conclusione dei lavori di messa in sicurezza-consolidamento e di ripristino dell'agibilità;
3. Alle proprietà di comunicare i contenuti del presente atto agli eventuali inquilini;

**AVVERTE**


che il divieto temporaneo di utilizzo dei locali di cui sopra s'intende valido sino all'esecuzione delle opportune verifiche tecniche strutturali e dei lavori di messa in sicurezza-consolidamento e di ripristino dell'agibilità;

**DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale la verifica di ottemperanza della presente;

**AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza darà avvio all'applicazione dell'art. 650 del C.P.;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova - tel. 0376 22771 - fax 0376 322222

e-mail: [comando.mantova@vigilfuoco.it](mailto:comando.mantova@vigilfuoco.it)

MESSAGGIO TELEFAX PROT. N° 1965 del 25/06/2012

da COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA (MN)	n° telefax 0376 322222
al Signor Sindaco del Comune di Moglia (MN)	n° telefax 0376511423
e p.c. alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Mantova (MN)	n° telefax 0376/235666

Numero pagine: 1

(inclusa questa)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI.**

**TESTO:** in riferimento all'evento sismico del 29/05/2012, si comunica l'esito dell'attività di verifica svolta nel Comune di Moglia nella giornata del 21 e 22/06/2012:

- Abitazione sita in Via Tullie n° 45, comproprietaria Sig.ra Rolli Elisa. Meccanismi di distacco delle pareti laterali. Gravi lesioni nel sottotetto e sulle murature del vano scala. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'**.
- Abitazione sita in Via Tullie n° 47, prietaria Sig.ra Modano Pasqualina. Distacco della parete laterale e gravi lesioni nel sottotetto in corrispondenza delle camere del piano primo. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'**.
- Abitazione con annessi rustici adiacenti, siti in Via Raffa, 10 di proprietà del Sig. Basseni Luciano. Gravi lesioni sulle murature portanti, cedimento e crollo parziale del tetto dei rustici adiacenti l'abitazione. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'** per l'abitazione e per i rustici.
- Abitazione disabitata sita in Via Argine Canale Bondanello, 41 di proprietà del Sig. Roversi Arrigo. Immobile in stato conservativo vetusto, presenta gravi fessurazioni alle murature portanti perimetrali, alle murature interne e ai travetti del solaio di copertura. Crollo parziale della rampa scala di accesso al piano secondo. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'**.
- Fabbricato disabitato sito in Via Cesare Militare, 44 di proprietà sig. Capiluppi Ettore. Ricontrate grave compromissioni strutturali e criticità indotte su aree limitrofe. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'** e realizzazione di opere di messa in sicurezza.
- Abitazione con annesso rustico, sito in Via Valle S. Martino n° 15 località Coazze di proprietà dei Sig.ri Sessi Roberto fabio e Nigrelli Stefania. Criticità strutturale sul soffitto della camera da letto del piano primo. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'** con realizzazione di opere provvisionali per la messa in sicurezza in attesa di lavori di consolidamento necessari.
- Casa colonica con annesso fienile adibito a ricovero attrezzi, siti in Via Romana, 100 di proprietà del Sig. Norassi Lino. Grave quadro fessurativo sulle strutture portanti dell'abitazione e del fienile. Necessario provvedimento di **INAGIBILITA'** con realizzazione di opere provvisionali per la messa in sicurezza in attesa di lavori di consolidamento necessari.

In tutti i casi sopra descritti, a tutela della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere all'immediata esecuzione delle necessarie ed urgenti verifiche da parte di tecnico abilitato, nonché alle conseguenti opere di manutenzione straordinaria e di ripristino strutturale che il caso richiede.

I lavori di ripristino strutturale e impiantistico che il caso richiede dovranno essere effettuati nel totale rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni sul lavoro, sotto il coordinamento di tecnico abilitato, avendo cura di effettuare la messa in sicurezza preventiva dello scenario.

Il personale intervenuto ha potuto effettuare un esame dei luoghi di tipo visivo, non analitico né strumentale e senza essere in possesso di atti specifici di riferimento.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta per i seguenti provvedimenti:

- a) mettere in sicurezza,
- b) ripristinare l'agibilità dei luoghi,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova - tel. 0376 22771 - fax 0376 322222

e-mail: [comando.mantova@vigilfuoco.it](mailto:comando.mantova@vigilfuoco.it)

- c) compiere idoneo transennamento corredato da apposita segnaletica,
- d) assicurare accessi agli edifici e/o all'area,
- e) effettuare bonifica,
- f) effettuare monitoraggio.

Tanto si segnala al Signor Sindaco di Moglia (MN), per l'adozione dei provvedimenti di competenza ritenuti necessari a salvaguardia dell'incolumità delle persone, ai sensi dell'articolo 38 della Legge n° 142/1990, dell'articolo 15 della Legge n° 225/1992, del Decreto Legislativo n° 112/1998 e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. ~~Daniela~~ PILOTTI)