



COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2 – Sede Provvisoria: Piazza G. Di Vittorio n. 2
46024 Moglia (MN)

P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207

Tel.: 0376/511411 - Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Prot. 2596

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

Oggetto **VERBALE PRIMA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI PER L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO AD USO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI IN COMUNE DI MOGLIA (MN) (CUP: J21E14000310004)**

Sede: COMUNE DI MOGLIA – sede provvisoria Piazza G. Di Vittorio n. 2

Data: 19.03.2019

Ora inizio: 10.30

Amministrazione procedente: Comune di Moglia

Responsabile del Procedimento: Arch. Alessia Giovanelli – **Responsabile Servizio Tecnico**

Data e protocollo convocazione: 11.02.2019 - prot. n. 1371

PREMESSO

- ❖ che con D.G.C. del 07.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo di RICOSTRUZIONE EDIFICIO AD USO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI A MOGLIA, demolito a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;
- ❖ che è necessario ottenere i pareri e le autorizzazioni necessarie degli enti preposti anche al fine di poter procedere con la redazione del progetto esecutivo;
- ❖ che, come emerge anche dalle Ordinanze Commissariali, occorre dare urgentemente seguito con massima speditezza alla ricostruzione dell'edificio scolastico;
- ❖ che è opportuno effettuare un esame congiunto del progetto data la complessità dell'intervento nonché la presenza di problematiche trasversali alle diverse competenze dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- ❖ che con decreto del Responsabile del Procedimento prot. 3484 del 08.04.2016 (pubblicato all'albo pretorio comunale al n. 323/2016 e sul sito web istituzionale) è stata indetta Conferenza dei Servizi per l'ottenimento dei pareri di competenza sul progetto definitivo;
- ❖ che il Comune di Moglia ha proceduto, con nota del 11.02.2019, agli atti comunali con prot. n. 1371, a convocare la Conferenza dei Servizi, invitando:
 - REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
 - MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – AT Mantova
 - A.T.S. VAL PADANA - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA
 - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO MANTOVA
 - AIMAG SPA
 - TELECOM ITALIA SPA
 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA

- ❖ che, a seguito della nota prot. 1579 del 16.02.2019 della Struttura Commissariale Sisma, il Comune di Moglia ha proceduto, con ulteriore nota del 18.02.2019 agli atti comunali con prot. n. 1619, ad invitare anche:
 - REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Ambiente e Clima
 - Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente dell'ufficio Il risorse finanziarie
- ❖ che dell'indizione sono stati informati i tecnici incaricati per la progettazione dell'intervento;

DATO ATTO

- ❖ che alla Conferenza dei Servizi sono presenti le seguenti figure/Enti:

REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro	Non presente
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – AT Mantova	Non presente
A.T.S. VAL PADANA - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA	Non presente
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO MANTOVA	Non presente
AIMAG SPA	Non presente
TELECOM ITALIA SPA	Non presente
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Non presente
REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Ambiente e Clima	Non presente
Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente dell'ufficio Il risorse finanziarie	Non presente

CONSTATATA

- ❖ la presenza di:
 - arch. Federico Frappi, in qualità di progettista dell'intervento

VERIFICATA

- ❖ la regolarità delle convocazioni;

VERIFICATO

- ❖ che risultano pervenuti agli atti comunali e allegati al presente verbale quale parte integrante dello stesso:
 - con prot. 2024 del 01.03.2019, l'esame progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova prot. 2483 del 28.02.2019, riportante il parere conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi con condizioni;
 - con prot. 2503 del 15.03.2019, comunicazione del parte di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova di non partecipazione alla conferenza dei Servizi avendo provveduto al rilascio dell'esame progetto prot. 2483 del 28.02.2019;
 - con prot. 2592 del 19.03.2019 parere igienico sanitario favorevole con condizioni di ATS Val Padana Sede Territoriale di Mantova;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

- ❖ il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi dell'art.14.bis e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., presentare e discutere il progetto per i lavori di ricostruzione edificio ad uso scolastico in via Leopardi in comune di Moglia.

Il Presidente rammenta che:

- costituisce essenziale compito di questa conferenza di servizi effettuare la valutazione e approvare il progetto di cui trattasi;
- i termini per l'adozione della decisione conclusiva non potranno comunque superare il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data dell'odierna seduta, salvo interruzioni per integrazioni;
- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni era fissato nel giorno 21/02/2019 in base al disposto del comma 2 lett. b dell'art. 14-bis della L. 241/1990,
- ai sensi dall'art. 14-bis della L. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Pareri:

- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA: Si prende atto della nota agli atti comunali con prot. 2024 del 01.03.2019 - parere conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi con condizioni;
- ATS VAL PADANA: Si prende atto della nota agli atti comunali con prot. 2592 del 19.03.2019 - parere igienico sanitario favorevole con condizioni

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, assume la determinazione di:

APPROVARE IL PROGETTO DEFINITIVO

tenendo conto delle prescrizioni impartite dagli enti invitati

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai soggetti convocati da parte del Comune di Moglia.

Alle ore 11 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moglia, 19.03.2019



REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – AT Mantova
A.T.S. VAL PADANA - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO MANTOVA
AIMAG SPA
TELECOM ITALIA SPA
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Ambiente e Clima
Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente dell'ufficio Il risorse finanziarie
COMUNE DI MOGLIA	<p><i>Parame</i></p> <p><i>Stefano Berti</i></p> <p><i>Stefano Berti</i></p>



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova
Tel. 0376 227741/44 - Fax 0376 227771
e-mail: comando.mantova@vigilfuoco.it
pec: com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Pratica p.i. n° 17957

Allo SUAP
del Comune di Moglia

Al Legale Rappresentante della Ditta
SCUOLA MEDIA PIAZZA MATTEOTTI,2
46024 MOGLIA

comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

tramite

FEDERICO FRAPPI
ROMANA, 30 PERUGIA, 06126
office@eutecne.it
eutecneing@pec.it

OGGETTO: ESAME PROGETTO - ARTICOLO 3 DPR 01/08/2011, N° 151.

Ditta SCUOLA MEDIA, sita in Comune di MOGLIA (MN), in VIA LEOPARDI, n° SN.
Attività soggetta alle visite ad ai controlli di Prevenzione Incendi (art. 16 Decreto Legislativo
08/03/2006, n° 139), DPR 01/08/2011, n° 151 punto 67.2.B.

In esito all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot n° 2131 del 22.02.2019 di questo Ufficio
e relativa alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Comune di Moglia (MN), questo Comando,
esaminati gli elaborati tecnici prodotti, ritiene

il progetto conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi

alle seguenti condizioni, ricordando al contempo i futuri adempimenti a carico del titolare dell'attività.

A) CONDIZIONI

- 1) Nella realizzazione delle opere dovranno essere utilizzati prodotti conformi alle disposizioni comunitarie applicabili. In particolare per le opere di costruzione, edifici e opere d'ingegneria civile, dovranno essere utilizzati prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE n° 305/2011 del 9/3/2001.
- 2) La progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnici dovrà essere eseguita a regola d'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo la vigente normativa e le indicazioni delle guide e norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'U.E..
- 3) Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate quanto previsto dalle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi e specificatamente dal D.M. 10/03/1998, dal DM 26/8/1992 e smi.

B) ADEMPIMENTI FUTURI

Completate le opere di cui al progetto approvato, per effetto dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n° 151, dovrà essere presentata a questo Comando istanza di sopralluogo mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

A tal fine dovrà essere utilizzata la modulistica di cui al DM 07/08/2012 scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it, (Sezione "Amministrazione On Line - Servizi di Prevenzione Incendi - Area Pubblica - Modulistica"), comprensiva di versamento, da quantificare all'atto della richiesta, sul conto corrente postale n° 10982460, intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Mantova" indicando la causale "Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco".

Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente *documentazione tecnica di cui all' allegato II del DM 07-08-2012*, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio):

1. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell'attività, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e riportante l'elenco degli impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio utilizzati (quali ad esempio i generatori di calore), tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio detenute, dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio installati (quali ad esempio attacchi di mandata, idranti, estintori, ...)(mod.DICH.Dati CPI).
2. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, a firma di tecnico abilitato, redatta utilizzando il modello ministeriale (mod.PIN2.1-2018 Asseverazione).
3. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell'attività, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e riportante l'elenco degli impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio quali ad esempio generatori di calore, ecc, dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio quali ad esempio attacchi di mandata, idranti UNI 45, 70, ecc, estintori, ecc (mod.DICH.Dati CPI).
4. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto di estinzione incendi alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
5. Dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione dell'impianto di comunicazione e allarme, redatta in conformità a quanto specificato al punto 3.3. allegato II DM 07/08/2012 (mod.Pin 2.4 - 2018 Dich. Imp.).
6. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità degli impianti elettrici normali e di sicurezza (trasporto, distribuzione e utilizzazione), alla Legge 01/03/1968, n° 186, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37, comprensiva degli eventuali impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra.
7. Certificato di Collaudo dell'impianto fotovoltaico, a firma di professionista abilitato nell'ambito delle specifiche competenze, redatto ai sensi del DM 19/02/2007 e secondo il fac simile di cui alla nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Arca Prevenzione Incendi protocollo n° 5158 del 26/03/2010.
8. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto/i di climatizzazione alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
9. Certificazione, a firma di professionista abilitato, di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, in conformità al punto 1.1 dell'allegato II del DM 07/08/2012 (mod. Pin 2.2 -2018 -- Cert. REI).
10. Elenco dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, utilizzando il modello allegato "mod.DICH.materiali", corredato da una planimetria dei luoghi di installazione degli stessi; per ogni materiale dovrà essere presentata la Dichiarazione inerente i prodotti impiegati (mod. Pin 2.3 -2018 dich. Prod.).
11. Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco, redatti in conformità a quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato II del DM 07/08/2012 (mod. Pin 2.3 -2018 Dich. Prod.).

Qualora codesta Ditta risulti soggetta agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81, dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione atta a dimostrare gli avvenuti adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo stesso.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art.20 del D.Lgs. 08/03/2006 n° 139 e, quando applicabili, le sanzioni, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n° 81.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
(ING. GIOVINAZZO GIOTTE)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Enrico BORROVECCHIO)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 2483 - del 28/02/2019 - COM-MN - Comando Prov. VVF MANTOVA Risposta a esame progetto - Pratica n.17957

Mittente: "Per conto di: com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

Data: 28/02/2019, 16:42

A: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it, comune.moglia@pec.regione.lombardia.it, eutecneing@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2019 alle ore 16:42:27 (+0100) il messaggio

"Protocollo nr: 2483 - del 28/02/2019 - COM-MN - Comando Prov. VVF MANTOVA Risposta a esame progetto - Pratica n.17957" è stato inviato da

"com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it"

indirizzato a:

ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it

eutecneing@pec.it

comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: D63659B1-D8CA-B9DC-8A2B-733B8102AF72@cert.interno.it

----- postacert.eml -----

Oggetto: Protocollo nr: 2483 - del 28/02/2019 - COM-MN - Comando Prov. VVF MANTOVA Risposta a esame progetto - Pratica n.17957

Mittente: "com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it>

Data: 28/02/2019, 16:42

A: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it, comune.moglia@pec.regione.lombardia.it, eutecneing@pec.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova - Ufficio Prevenzione Incendi Per comunicazioni con il comando utilizzare la PEC com.mantova@cert.vigilfuoco.it Per comunicazioni di soccorso utilizzare la PEC com.salaop.mantova@cert.vigilfuoco.it Per comunicazioni di prevenzione incendi utilizzare la PEC com.prev.mantova@vigilfuoco.it Si trasmette in allegato documento del Comando protocollato

Invio di documento protocollato

Oggetto: Risposta a esame progetto - Pratica n.17957

Data protocollo: 28/02/2019

Protocollato da: COM-MN - Comando Prov. VVF MANTOVA

Allegati: 3

----- Segnatura.xml -----

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM
"Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAmministrazione><CodiceA00>COM-MN</CodiceA00>
<CodiceRegistro>REGISTRO UFFICIALE</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002483</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2019-02-28</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Toponimo
dug="Viale">Risorgimento</Toponimo><Civico>16</Civico><CAP>46100</CAP>
<Comune>Mantova</Comune><Provincia>MANTOVA</Provincia></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><A00><Denominazione>Comando Prov. VVF MANTOVA</Denominazione>
<CodiceA00>COM-MN</CodiceA00></A00></Mittente></Origine><Destinazione
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
```

tipo="smtp">ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
 <Denominazione>SUAP Moglia </Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>SUAP
 Moglia</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Toponimo>a a, a</Toponimo><Civico
 /><CAP>a</CAP><Comune>a</Comune><Provincia/><Nazione/></IndirizzoPostale>
 </Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no">
 <IndirizzoTelematico
 tipo="smtp">comune.moglia@pec.regione.Lombardia.it</IndirizzoTelematico>
 <Destinatario><Denominazione>Comune di Moglia </Denominazione><Persona><Nome/>
 <Cognome>Comune di Moglia</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Toponimo>Piazza
 Matteotti, 2</Toponimo><Civico/><CAP>46024</CAP><Comune>Moglia</Comune>
 <Provincia>MANTOVA</Provincia><Nazione/></IndirizzoPostale></Destinatario>
 </Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
 tipo="smtp">eutecneing@pec.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
 <Denominazione>Frappi Federico</Denominazione><Persona><Nome>Federico</Nome>
 <Cognome>Frappi</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Toponimo/><Civico/><CAP
 /><Comune/><Provincia/><Nazione/></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione>
 <Oggetto>Risposta a esame progetto - Pratica n.17957 </Oggetto><Note/>
 </Intestazione><Descrizione><Documento nome="COM-MN.REGISTRO
 UFFICIALE.2019.0002483.pdf" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/><Allegati><Documento
 id="I0" nome="9353-REG-1551368396025-17957.pdf" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/>
 </Allegati></Descrizione></Segnatura>

 Allegati:

postacert.eml	3,8 MB
9353-REG-1551368396025-17957.pdf	1,4 MB
COM-MN.REGISTRO UFFICIALE.2019.0002483.pdf	1,4 MB
Segnatura.xml	2,4 kB
dati-cert.xml	1,1 kB



→ TECNICO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
MANTOVA
PREVENZIONE

Al Sindaco del Comune di Moglia (MN)
Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Lavori di ricostruzione edificio ad uso scolastico in Via Leopardi in comune di Moglia.

Con riferimento alla nota del 1371/2019 del 11.02.2019 di codesto Ente, si comunica che questo Comando ha provveduto al rilascio dell'Esame Progetto ai sensi dell'articolo 3 del DPR 151/2011) con la nota n. 2483 del 28.02.2019 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Qualora la ditta avesse apportato delle modifiche che abbiano variato l'aspetto antincendio, dovrà inoltrare a questo Comando l'istanza di valutazione del progetto e/o la richiesta dei controlli di Prevenzione Incendi, artt. 3 o 4 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151.

Questo Comando pertanto avendo rilasciato l'esame progetto ritiene di non partecipare alla Conferenza di Servizi indetta il 19 Marzo 2019, alle ore 10.30.



COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Enrico Porrovecchio

E
Comune di Moglia
Comune di Moglia
Protocollo N. 0002503/2019 del 15/03/2019



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA**

Viale Risorgimento, n° 16 – 46100/Mantova
Tel. 0376 227741/44 - Fax 0376 227771
e-mail: comando.mantova@vigilfuoco.it
pec: com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Pratica p.i. n° 17957



Dipartimento del Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MN
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0002483 del 28/02/2019

Allo SUAP
del Comune di Moglia

Al Legale Rappresentante della Ditta
SCUOLA MEDIA PIAZZA MATTEOTTI,2
46024 MOGLIA

comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

tramite

FEDERICO FRAPPI
ROMANA, 30 PERUGIA, 06126
office@cutecne.it
cutecneing@pec.it

OGGETTO: ESAME PROGETTO – ARTICOLO 3 DPR 01/08/2011, N° 151.

Ditta SCUOLA MEDIA, sita in Comune di MOGLIA (MN), in VIA LEOPARDI, n° SN.
Attività soggetta alle visite ad ai controlli di Prevenzione Incendi (art. 16 Decreto Legislativo
08/03/2006, n° 139), DPR 01/08/2011, n° 151 punto 67.2.B.

In esito all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot n° 2131 del 22.02.2019 di questo Ufficio
e relativa alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Comune di Moglia (MN), questo Comando,
esaminati gli elaborati tecnici prodotti, ritiene

il progetto conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi

alle seguenti condizioni, ricordando al contempo i futuri adempimenti a carico del titolare dell'attività.

A) CONDIZIONI

- 1) Nella realizzazione delle opere dovranno essere utilizzati prodotti conformi alle disposizioni comunitarie applicabili. In particolare per le opere di costruzione, edifici e opere d'ingegneria civile, dovranno essere utilizzati prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE n° 305/2011 del 9/3/2001.
- 2) La progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnici dovrà essere eseguita a regola d'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo la vigente normativa e le indicazioni delle guide e norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'U.E..
- 3) Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate quanto previsto dalle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi e specificatamente dal D.M. 10/03/1998, dal DM 26/8/1992 e smi.

B) ADEMPIMENTI FUTURI

Completate le opere di cui al progetto approvato, per effetto dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n° 151, dovrà essere presentata a questo Comando istanza di sopralluogo mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

A tal fine dovrà essere utilizzata la modulistica di cui al DM 07/08/2012 scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it, (Sezione "Amministrazione On Line – Servizi di Prevenzione Incendi – Area Pubblica – Modulistica"), comprensiva di versamento, da quantificare all'atto della richiesta, sul conto corrente postale n° 10982460, intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Mantova" indicando la causale "Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco".

Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente *documentazione tecnica di cui all' allegato II del DM 07-08-2012*, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio):

1. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell'attività, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e riportante l'elenco degli impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio utilizzati (quali ad esempio i generatori di calore), tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio detenute, dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio installati (quali ad esempio attacchi di mandata, idranti, estintori, ...)(mod.DICH.Dati CPI).
2. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, a firma di tecnico abilitato, redatta utilizzando il modello ministeriale (mod.PIN2.1-2018 Asseverazione).
3. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell'attività, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e riportante l'elenco degli impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio quali ad esempio generatori di calore, ecc, dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio quali ad esempio attacchi di mandata, idranti UNI 45, 70, ecc, estintori, ecc (mod.DICH.Dati CPI).
4. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto di estinzione incendi alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
5. Dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione dell'impianto di comunicazione e allarme, redatta in conformità a quanto specificato al punto 3.3. allegato II DM 07/08/2012 (mod.Pin 2.4 - 2018 Dich. Imp.).
6. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità degli impianti elettrici normali e di sicurezza (trasporto, distribuzione e utilizzazione), alla Legge 01/03/1968, n° 186, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37, comprensiva degli eventuali impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra.
7. Certificato di Collaudo dell'impianto fotovoltaico, a firma di professionista abilitato nell'ambito delle specifiche competenze, redatto ai sensi del DM 19/02/2007 e secondo il fac simile di cui alla nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area Prevenzione Incendi protocollo n° 5158 del 26/03/2010.
8. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto/i di climatizzazione alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
9. Certificazione, a firma di professionista abilitato, di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, in conformità al punto 1.1 dell'allegato II del DM 07/08/2012 (mod. Pin 2.2 -2018 - Cert. REI).
10. Elenco dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, utilizzando il modello allegato "mod.DICH.materiali", corredato da una planimetria dei luoghi di installazione degli stessi; per ogni materiale dovrà essere presentata la Dichiarazione inerente i prodotti impiegati (mod. Pin 2.3 -2018 dich. Prod.).
11. Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco, redatti in conformità a quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato II del DM 07/08/2012 (mod. Pin 2.3 -2018 Dich. Prod.).

Qualora codesta Ditta risulti soggetta agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81, dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione atta a dimostrare gli avvenuti adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo stesso.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art.20 del D.Lgs. 08/03/2006 n° 139 e, quando applicabili, le sanzioni, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n° 81.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
(ING. GIOVINAZZO GIOVUE')



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Enrico PORROVECCHIO)





Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

UOS Igiene e Sanità Pubblica a valenza territoriale

Fascicolo Dossier n° 1143/2019

Prot. N. 20522 del 19/3/2019.

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comune di Moglia
Piazza G. di Vittorio 2
46024 Moglia (Mn)

Richiedente:	Comune di Moglia
oggetto:	Permesso di Costruire per "Lavori di ricostruzione edificio ad uso scolastico" in Via Leopardi nel Comune di Moglia - Parere Igienico Sanitario

E

Comune di Moglia
Comune di Moglia

Protocollo N. 0002592/2019 del 19/03/2019

In riferimento alla richiesta di parere per la pratica in oggetto, esaminata la documentazione di progetto acquisito il parere da parte del Servizio (S.I.A.N.) sulla parte riguardante la ristorazione all'interno della scuola, preso atto che l'intervento proposto verrà realizzato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa scolastica DM 1975 per 150 alunni, si esprime, parere favorevole a condizione che:

Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O.S. I.S.P.

- i parapetti nel vano scale dovranno avere altezza minima di almeno di cm 100, ma considerato il progressivo aumento dell'altezza dei ragazzi e dell'età "critica" si consiglia di realizzare parapetti con altezza cm 110 ed essere realizzati con idonea struttura tale da non favorire l'arrampicamento, sufficientemente resistente agli urti e con aperture non superiori a cm 11.;
- ai fini della prevenzione delle cadute dall'alto, le parti di copertura dove non sia previsto idoneo parapetto di altezza minima cm 100, dovranno essere dotate dei dispositivi anticaduta come previsto dal R.L.I..

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.):

- nel refettorio, nella zona predisposizione pasto, dovrà essere previsto un lavamani con comando non manuale;
- nel blocco servizi addetti il lavandino, munito di comando non manuale, dovrà essere installato nell'antibagno/spogliatoio e non nel vano Wc.

Cordiali saluti

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Val Padana
CF e P.I.: 02481970206

Dirigente Medico U.O.S. I.S.P.
(Dott. Vito Bocelli)

Il Responsabile del procedimento amm.vo: dott. Vito Bocelli
Il Referente del procedimento amm.vo: geom. Iso Alberto Reggiani

CAT1_0201_01